水質試験・検査結果書

令和08年02月20日
第3551号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１				採水者	松原	
	名称	三股町長				所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（中央地区）						
採水地点		三股町中央地区浄水場　（原水）						
採水年月日		令和08年02月17日	気候	前日	晴れ	本日	気温	15.7 ℃
受託年月日		令和08年02月17日		本日	晴れ		水温	17.2 ℃
試験検査項目		ｸﾘﾌﾞﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌	試験検査期間		令和08年02月17日 ～ 令和08年02月20日			

水道法第２０条登録水質検査機関（登録番号第１０号）
建築物飲料水水質検査業［登録番号　宮崎県３水　第２号］

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長印

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	定量下限値	検査方法	別表番号
嫌気性芽胞菌	不検出	—	ハンドフォード改良寒天培地法	別添２第１
大腸菌	不検出	—	特定酵素基質培地法	別添1
以下余白				

判　定	==========	試験検査責任者
特記事項		常務理事　伊豆　雅広

水質試験・検査結果書

令和08年02月20日
第3552号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１			採水者	松原	
	名称	三股町長			所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（長田地区）					
採水地点		第１水源　（原水）					
採水年月日		令和08年02月17日	気候	前日	晴れ	本日 気温	14.5 ℃
受託年月日		令和08年02月17日		本日	晴れ	本日 水温	16.1 ℃
試験検査項目		ｸﾘﾌﾞﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌	試験検査期間		令和08年02月17日 ～ 令和08年02月20日		

水道法第２０条登録水質検査機関（登録番号第１０号）
建築物飲料水水質検査業〔登録番号　宮崎県３水　第２号〕

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長印

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	定量下限値	検査方法	別表番号
嫌気性芽胞菌	不検出	—	ハンドフォード改良寒天培地法	別添２第１
大腸菌	不検出	—	特定酵素基質培地法	別添1
以下余白				

判　定	==========	試験検査責任者
特記事項		常務理事　伊豆　雅広

水質試験・検査結果書

令和08年02月20日
第3553号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１				採水者	松原	
	名称	三股町長				所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（長田地区）						
採水地点		第２水源　（原水）						
採水年月日		令和08年02月17日	気候	前日	晴れ	本日	気温	14.4 ℃
受託年月日		令和08年02月17日		本日	晴れ		水温	13.2 ℃
試験検査項目		ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌	試験検査期間		令和08年02月17日 ～ 令和08年02月20日			

水道法第２０条登録水質検査機関(登録番号第１０号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号　宮崎県３水　第２号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長印

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	定量下限値	検査方法	別表番号
嫌気性芽胞菌	不検出	—	ハンドフォード改良寒天培地法	別添２第１
大腸菌	不検出	—	特定酵素基質培地法	別添1
以下余白				

判　定	==========	試験検査責任者
特記事項		常務理事　伊豆　雅広

水質試験・検査結果書

令和08年02月26日
第3566号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１				採水者	松原	
	名称	三股町長				所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（中央地区）						
採水地点		小鷺巣児童公園（浄水）						
採水年月日		令和08年02月17日	気候	前日	晴れ	本日	気温	16.1 ℃
受託年月日		令和08年02月17日		本日	晴れ		水温	13.5 ℃
試験検査項目		毎月検査項目	試験検査期間		令和08年02月17日 ～ 令和08年02月26日			

水道法第２０条登録水質検査機関(登録番号第１０号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号　宮崎県３水　第２号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長印

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第１
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
塩化物イオン	3.7mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
ｐＨ値	7.0	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.1度	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.3mg/L	=====	0.05	DPD法	
以下余白					

判　定	上記水質検査については水質基準に適合	試験検査責任者
特記事項		常務理事　伊豆　雅広

水質試験・検査結果書

令和08年02月26日
第3567号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１	採水者	松原
	名称	三股町長	所属	公衆衛生センター
水道施設名		三股町上水道（中央地区）		
採水地点		前目児童公園　（浄水）		

採水年月日	令和08年02月17日	気候	前日	晴れ	本日	気温	15.9 ℃
受託年月日	令和08年02月17日		本日	晴れ		水温	12.5 ℃
試験検査項目	毎月検査項目	試験検査期間	令和08年02月17日 ～ 令和08年02月26日				

水道法第２０条登録水質検査機関(登録番号第１０号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号　宮崎県３水　第２号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長印

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第１
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
塩化物イオン	3.8mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
ｐＨ値	6.8	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.1度	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.4mg/L	=====	0.05	DPD法	
以下余白					

判　定	上記水質検査については水質基準に適合	試験検査責任者
特記事項		常務理事　伊豆　雅広

水質試験・検査結果書

令和08年02月26日
第3568号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１			採水者	松原	
	名称	三股町長			所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（長田地区）					
採水地点		大野集落センター（浄水）					
採水年月日		令和08年02月17日	気候	前日	晴れ	本日 気温	13.5 ℃
受託年月日		令和08年02月17日		本日	晴れ	水温	13.6 ℃
試験検査項目		毎月検査項目	試験検査期間		令和08年02月17日 ～ 令和08年02月26日		

水道法第２０条登録水質検査機関(登録番号第１０号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号　宮崎県３水　第２号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長印

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第１
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
塩化物イオン	3.6mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
ｐＨ値	6.9	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.2度	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.4mg/L	=====	0.05	DPD法	
以下余白					

判　定	上記水質検査については水質基準に適合	試験検査責任者
特記事項		常務理事　伊豆　雅広