

水質試験・検査結果書

令和07年06月20日
第0687号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1			採水者	塚本・松原	
	名称	三股町長			所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（中央地区）					
採水地点		小鷺巣児童公園（浄水）					
採水年月日	令和07年06月10日	気候	前日	雨	本日	気温	26.6℃
受託年月日	令和07年06月10日		本日	雨		水温	24.1℃
試験検査項目	省略不可能項目		試験検査期間		令和07年06月10日～令和07年06月20日		

水道法第20条登録水質検査機関(登録番号第10号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号 宮崎県3水 第2号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

TEL 0985-24-7400

FAX 0985-24-8588

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法	別表第12
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13
塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計法	別表第17の2
クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計法	別表第17の2
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法	別表第18
総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
トリクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計法	別表第17の2
ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	別表第19の2
塩化物イオン	3.5mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
pH値	6.6	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.3mg/L	=====	0.05	DPD法	
以下余白					
判定	上記水質項目については水質基準に適合			試験検査責任者	
特記事項				常務理事 伊豆 雅広	

水質試験・検査結果書

令和07年06月20日
第0688号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1			採水者	塚本・松原	
	名称	三股町長			所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（中央地区）					
採水地点		前目児童公園（浄水）					
採水年月日	令和07年06月10日	気候	前日	雨	本日	気温	25.7℃
受託年月日	令和07年06月10日		本日	雨		水温	22.1℃
試験検査項目	省略不可能項目		試験検査期間		令和07年06月10日～令和07年06月20日		
水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号） 建築物飲料水水質検査業〔登録番号 宮崎県3水 第2号〕 宮崎市霧島1丁目1番地2 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長 小田 光男 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長印 上記試料の試験・検査結果は次の通りです。 TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588							
項目名		試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法		別表番号
一般細菌		0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法		別表第1
大腸菌		不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法		別表第2
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法		別表第12
亜硝酸態窒素		0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法		別表第13
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.6mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法		別表第13
塩素酸		0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法		別表第16の2
クロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計法		別表第17の2
クロロホルム		0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
ジクロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計法		別表第17の2
ジブromクロロメタン		0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
臭素酸		0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法		別表第18
総トリハロメタン		0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
トリクロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計法		別表第17の2
ブromジクロロメタン		0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
ブromホルム		0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
ホルムアルデヒド		0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法		別表第19の2
塩化物イオン		3.5mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法		別表第13
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）		0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法		別表第30
pH値		6.7	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法		別表第31
味		異常なし	異常でないこと	—	官能法		別表第33
臭気		異常なし	異常でないこと	—	官能法		別表第34
色度		0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法		別表第36
濁度		0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光光度法		別表第41
残留塩素		0.4mg/L	=====	0.05	DPD法		
以下余白							
判定	上記水質項目については水質基準に適合				試験検査責任者		
特記事項					常務理事 伊豆 雅広		

水質試験・検査結果書

令和07年06月20日
第0689号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1			採水者	塚本・松原	
	名称	三股町長			所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（長田地区）					
採水地点		大野集落センター（浄水）					
採水年月日	令和07年06月10日	気候	前日	雨	本日	気温	24.9℃
受託年月日	令和07年06月10日		本日	雨		水温	21.1℃
試験検査項目	省略不可能項目		試験検査期間		令和07年06月10日～令和07年06月20日		
水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号） 建築物飲料水水質検査業〔登録番号 宮崎県3水 第2号〕 宮崎市霧島1丁目1番地2 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長 小田 光男							
上記試料の試験・検査結果は次の通りです。 TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588							
項目名		試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法		別表番号
一般細菌		0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法		別表第1
大腸菌		不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法		別表第2
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法		別表第12
亜硝酸態窒素		0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法		別表第13
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.6mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法		別表第13
塩素酸		0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法		別表第16の2
クロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計法		別表第17の2
クロロホルム		0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
ジクロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計法		別表第17の2
ジブロモクロロメタン		0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
臭素酸		0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法		別表第18
総トリハロメタン		0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
トリクロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計法		別表第17の2
ブロモジクロロメタン		0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	0.001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
ブロモホルム		0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	0.001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法		別表第14
ホルムアルデヒド		0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法		別表第19の2
塩化物イオン		3.5mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法		別表第13
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)		0.3mg/L	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法		別表第30
pH値		6.9	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法		別表第31
味		異常なし	異常でないこと	—	官能法		別表第33
臭気		異常なし	異常でないこと	—	官能法		別表第34
色度		0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法		別表第36
濁度		0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法		別表第41
残留塩素		0.4mg/L	=====	0.05	DPD法		
以下余白							
判定	上記水質項目については水質基準に適合				試験検査責任者		
特記事項					常務理事 伊豆 雅広		

令和07年06月13日
第0675号 1/1 頁

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男

水質試験・検査結果書

令和07年06月13日
第0676号 1/1 頁

[illegible]

水質試験・検査結果書

令和07年06月13日
第0674号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松 1 番地 1			採水者	塚本・松原		
	名称	三股町長			所属	公衆衛生センター		
水道施設名		三股町上水道（中央地区）						
採水地点		三股町中央地区浄水場（原水）						
採水年月日	令和07年06月10日	気候	前日	雨	本日	気温	22.6℃	
受託年月日	令和07年06月10日		本日	雨		水温	17.6℃	
試験検査項目	クリプトスポリウム指標菌		試験検査期間		令和07年06月10日～令和07年06月13日			

水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号）
建築物飲料水水質検査業〔登録番号 宮崎県3水 第2号〕

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588

項目名	試験検査結果	定量下限値	検査方法	別表番号
嫌気性芽胞菌	不検出	—	ハンドフオード改良寒天培地法	別添2第1
大腸菌	検出	—	特定酵素基質培地法	別添1
以下余白				

◎上記の大腸菌「検出」について

原水（水道水の元となる井戸水を集めた状態）における検査結果です。

浄水（原水に滅菌処理を行ってお届けしている水）からは大腸菌が検出されておきませんので、定める基準を満たした、飲用に問題ない状態であることは確認できております。

ご安心ください。（1～2ページのとおりです）

また、使用するすべての井戸を対象に、6月17日に再度の検査を実施しましたが大腸菌は検出されませんでした。（7～16ページのとおりです）

したがって、定める基準を満たした、飲用に問題ない状態であることは確認できておりますが、原因の特定につながるものがないかについては関連調査を実施中です。

原因等が明らかになった場合にはまた改めてお知らせしてまいります。

令和7年6月27日
三股町 環境水道課 上水道係

判定	=====	試験検査責任者
特記事項		常務理事 伊豆 雅広

令和07年06月20日
第0821号 1/1 頁

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男

令和07年06月20日
第0812号 1/1 頁

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男
TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588

令和07年06月20日
第0813号 1/1 頁

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男

TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588

令和07年06月20日
第0814号 1/1 頁

[illegible]

令和07年06月20日
第0815号 1/1 頁

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男

水質試験・検査結果書

令和07年06月20日
第0816号 1/1 頁

[illegible]

令和07年06月20日
第0817号 1/1 頁

[illegible]

令和07年06月20日
第0818号 1/1 頁

[illegible]

令和07年06月20日
第0819号 1/1 頁

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男
TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588

水質試験・検査結果書

令和07年06月20日
第0820号 1/1 頁

[illegible]

水質試験・検査結果書

令和07年06月27日
第0910号 1/1 頁

[illegible]